


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31
Адрес места осуществления деятельности: 301371, Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей, 8.
тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20. Fguz-aleksin71@yandex.ru
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/711102001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.511604



УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тульской области

_____ И. А. Сахарова
м.п. " 18 " 04 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 10632 от 18 апреля 2022 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "РУФФ"
2. Юридический адрес: Тульская область, Заокский район, д.Темьянь, ул. Центральная, д. 1 ИНН 7126020600
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "РУФФ", Тульская область, Заокский район, д.Скрипово, ВП эко
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.04.2022 10:00
Ф.И.О., должность: Стариков А.Г., слесарь-сантехник ООО "РУФФ"
Условия доставки: доставлено заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2022 11:00
НД на отбор проб: отбор заказчиком
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, по заключенным договорам № 68-19 от 17.10.2019
акт отбора от 14.04.2022
7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:
СанПиН 1.2.3685-21 "«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»"
8. Код образца (пробы): МБ.22.10632
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.04.2022 11:10 Лабораторный номер 10632 - 561 испытания проведены по адресу :г. Алексин, ул. Строителей, 8 дата начала испытаний 14.04.2022 11:25 дата выдачи результата 18.04.2022 13:48					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ31955.1-2013 п.4.1-4.3,5.,6.7.,8.1-8.3,9.10.
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 5.4.1, п.5.6.1, п. 5.7, п. 5.9, п.8.2
3	Общее микробное число	КОЕ/см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 5.3.1, п. 8.1.
заведующая лабораторией					 Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Жарова Е. В., инженер