


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 300012, г. Тула ул. Мира 25. тел. (84872) 21-64-64, (84872) 21-61-31  
Адрес места осуществления деятельности: 301371, Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей, 8.  
тел. (48753) 4-09-02, 4-13-41, 4-09-20. [Fguz-aleksin71@yandex.ru](mailto:Fguz-aleksin71@yandex.ru)  
Реквизиты: ОГРН 1057100793331 ИНН/КПП 7106064800/7111102001

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
RA.RU.511604



**УТВЕРЖДАЮ**


Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Тульской области

И. А. Сахарова  
м.п. " 18 " 04 2022 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 10635 от 18 апреля 2022 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО "РУФФ"
2. Юридический адрес:	Тульская область, Заокский район, д.Темьянь, ул. Центральная, д. 1 ИНН 7126020600
3. Наименование образца (пробы):	Вода природная (подземная)
4. Место отбора:	ООО "РУФФ", Тульская область, Заокский район, д.Митино, Приволье ВЗУ 2
5. Условия отбора, доставки	Дата и время отбора: 14.04.2022 10:00 Ф.И.О., должность: Стариков А.Г, слесарь-сантехник ООО "РУФФ" Условия доставки: доставлено заказчиком Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2022 11:00 НД на отбор проб: отбор заказчиком
6. Дополнительные сведения:	Цель исследований, основание: Договор, по заключенным договорам № 68-19 от 17.10.2019 акт отбора от 14.04.2022
7. НД, регламентирующие показатели и их нормативы:	табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы):	МБ.22.10635
9. Условия проведения испытаний:	Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 14.04.2022 11:10 Лабораторный номер 10635 - 564 испытания проведены по адресу :г. Алексин, ул. Строителей, 8 дата начала испытаний 14.04.2022 11:25 дата выдачи результата 18.04.2022 13:51					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.4.1-4.3,5.,6.7.,8.1-8.3,9.10.
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 5.4.1, п.5.6.1, п. 5.7, п. 5.9, п.8.2
3	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	не более 100	МУК 4.2.1018-01 п. 5.3.1, п. 8.1.
заведующая лабораторией					 Айгунова И. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Жарова Е. В., инженер